

Плавкие вставки ППН

Структура условного обозначения

ППН - X - X X X X

1 2 3 4 5 6

1. Условное обозначение предохранителя:
ППН - предохранитель плавкий наполненный.
2. Номинальный ток основания предохранителя:
33-160А, 35-250А, 37-400А, 39-630А, 41-1250А.
3. Способ монтажа и вид присоединения внешних проводников:
X - (без основания, без держателя) плавкая вставка,
2 - на собственном изоляционном основании,
5 - на изоляционном основании комплектного устройства,
7 - на проводниках комплектного устройства.
4. Наличие указателя срабатывания и свободных контактов:
0 - без указателя и без свободных контактов,
1 - с указателем срабатывания, со свободными контактами,
3 - с указателем срабатывания, без свободных контактов.
5. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015:
IP00.
6. Климатическое исполнение и категория размещения:
УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3.

Пример:

предохранитель серии ППН на номинальный ток основания 250 А (габарит 1), с плавкой вставкой на 200 А, на собственном изоляционном основании, с указателем срабатывания, без свободных контактов, климатического исполнения УХЛ3:

«Предохранитель ППН-35-23-00 УХЛ3, с плавкой вставкой на 200 А, габарит 1».