



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Производственное унитарное предприятие "Светоприбор" Общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222,

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Минская обл., 220018, Минск, ул. Якубовского, д. 52,

номер телефона: +37517 3655409, адрес электронной почты: sbyt@bylectrica.by

в лице директора Конойко Константина Константиновича

заявляет, что продукция: оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств распределения и управления КНС-2, КНО-4, КНО-4Д, КНС-4Д, КНО-6, КНО-6Д, КНС-6Д, КНО-8Д, КНС-8Д, КНО-12Д, КНО-12ДБ, КНС-12Д, КНС-12ДБ, КНО-16Д, КНС-16Д, КНО-24Д, КНО-24ДБ, КНС-24Д, КНС-24ДБ, КНО-36Д, КНС-36Д,

изготовитель Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»),

место нахождения: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 52,

изготавливается по ТУ ВУ 100258222.029-2013 «Оболочки пустые для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 90 100 0.

Серийный выпуск.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 35 от 24.08.2017, проведённых в испытательной лаборатории Производственного унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0030;

сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2009 системы менеджмента качества применительно к производству электrorаспределительной и регулирующей аппаратуры, электромонтажных устройств, осветительного оборудования № ВУ/112 05.01.003 03030, дата регистрации сертификата 20.03.2013, выдан органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01.

Схема декларирования соответствия: бд.

Дополнительная информация: Применённый стандарт: ГОСТ IEC 62208-2013 «Оболочки для низковольтных комплектных устройств управления и распределения. Общие требования».

Изделия должны храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях для хранения не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Средний срок сохраняемости изделий в упаковке – 1 год со дня отгрузки. Средний срок службы – не менее 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.02.2023 включительно.



(подпись)

М.П.

Конойко Константин Константинович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.04. ТР004 000 02261
Дата регистрации декларации о соответствии: 09.02.2018